

Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku”

Pytanie:

Przy przeglądaniu SIWZ zauważone zostało, że dla spełnienia warunku dotyczącego posiadanego sprzętu, należy wykazać się między innymi: skraparka do bitumu, układarka do nawierzchni bitumicznych i walcem. Czy to jest prawidłowe?

Odpowiedź:

Nie jest prawidłowe. Jest to błąd pisarski. Został już skorygowany w ogłoszeniu o przetargu.

Pytanie:

Proszę określić w jaki sposób będzie wyglądało przekazanie rozbiórkowej kostki kamiennej, kto dostarcza i w jakim jest stanie (technicznym, jakościowym, zanieczyszczenia).

Odpowiedź:

Kostka kamienna z rozbiórki została zdeponowana i zabezpieczona na bazie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wiejskiej w Łądku – Zdroju. Odległość Zakładu do miejsca placu budowy ok. 1,5 km. Kostkę należy dostarczać sukcesywnie na plac budowy przy użyciu sprzętu do załadunku i transportu Wykonawcy (istnieje możliwość przewożenia).

Kostka poza drobnymi zanieczyszczeniami jest w dobrym stanie technicznie, przygotowana do ponownego wbudowania.

Pytanie:

W kosztorysie ofertowym w tytule w nazwie działów jest wykonanie nawierzchni placu z tyłu kamienic Rynku z kostki kamiennej granitowej wraz z oświetleniem.

Odpowiedź:

Przetarg dotyczy wykonania nawierzchni z kostki kamiennej granitowej pochodzącej z rozbiórki, nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Oświetlenie, pierwotnie uwzględnione, zostało wydzielone z tego przetargu.

Pytanie:

W związku z realizacją powyższej inwestycji, w której jest planowane wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej pragniemy Państwa zapytać o możliwości zastosowania w tym projekcie innowacyjnej betonowej kostki brukowej oczyszczającej powietrze ze szkodliwych tlenków azotu (NO_x), wykonanej w technologii TX Active®?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie, po konsultacji w projektantem zadania, nie ma przeciwwskazań na zastosowanie kostki z dodatkiem specyficznego cementu. Jednakże wyrób finalny winien posiadać stosowne aprobaty i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Należy uznać, że wnioskowany parametr w postępowaniu przetargowym i wykonawstwie wpłynie pozytywnie na jakość robót, jednak z uwagi na ochronę konkurencji nie należy go określać w SIWZ.