



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lądek Zdrój, dnia 12.04.2010 r.

W prawym górnym rogu pieczęć podłużna o treści:
Gmina Lądek Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

WR-201/341/2PN/2/10

INFORMACJA **O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Gmina Lądek Zdrój informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Oświetlenie parkowe w Parku im. Jana Pawła II w Łądku Zdroju” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu nieprecyzyjnego określenia parametrów słupów oświetleniowych w dokumentacji projektowej. Nie określono w projekcie budowlanym, że słupy oświetleniowe są spawane. Zamawiający przyjął, iż wg dokumentacji nie należy stosować słupów spawanych. W związku z tym odrzucono oferty wykonawców, którzy zaproponowali słupy spawane. W wyniku zastrzeżeń wykonawców co do odrzucenia ofert, Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do producenta słupów o interpretację zapisów dokumentacji projektowej. Po otrzymanych wyjaśnieniach okazało się, że zaprojektowane słupy są spawane plazmowo. W związku z tym zamawiający uznaje, że zastosowanie słupów spawanych nie mogło być powodem odrzucenia ofert. Zdaniem zamawiającego zapisy dokumentacji projektowej są nieprecyzyjne (brak zapisu, iż słupy mają być spawane plazmowo), co uniemożliwia porównanie ofert.

W prawym dolnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści: Burmistrz
Osoba pełniąca funkcję Burmistrza Łądku
Zdroju, mgr inż. Kazimierz Szkudlarek,
podpis nieczytelny.

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Informację wytworzył: | Dagmara Janiak |
| Informację zweryfikował: | Sebastian Łukasiewicz |
| Data wytworzenia: | 12.04.2010 r. |