



Hydranty p.poż nadziemne należy usytuować w granicach gminnych działek drogowych

Wstawić łuki PE ø 110 (PE 100, PN 10):
 Pz1 – łuk 30°
 Pz2 – łuk 15°
 Pz3 – łuk 15°
 Pz5 – łuk 45°

OBIEKT	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Słonecznym w Łądku-Zdroju	DATA 9.2016
TYTUŁ RYSUNKU	Profile sieci wodociągowej	SKALA 1:500/100
INWESTOR	Gmina Łądek-Zdrój ul. Rynek 31 57-540 Łądek-Zdrój	NR RYS. 4
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Irzyński Nr upr. UAN VI – 1/3/151/89	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zbigniew Wnęk Nr upr. NBGP V-7342/3/30/96	