

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”
WE WROCŁAWIU UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 11
57-540 ŁĄDEK ZDRÓJ, ul. Kłodzka 8 A
Tel. (074) 81 46 340
NIP 896-000-20-54

Łądek Zdrój dnia 23.08. 2017

Opinia NR : 0094

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W budynku przy ul. Rynek

Nr. 23/4

w Łądek Zdrój

Dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Gmina Łądek Zdrój

Sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana **Mateusz Pawelec** w celu:

1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie ³

~~2 Ustalenia prawidłowości podłączenia ³~~

~~3 Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń ³~~

W związku z powyższym stwierdza się, co następuje:

Do przewodu kominowego nr 1 o przekroju poprzecznym ok. 50x50 cm /patrz szkic na odwrocie/, do którego podłączony jest kocioł C.O etażowy na parterze można podłączyć grawitacyjną wentylację wywiewną z pomieszczenia łazienki na II p i pomieszczenia kuchni na II p pod warunkiem zamontowania dwóch wkładów kominowych kwaso i żaroodpornych, które stworzą samodzielne przewody kominowe do podłączenia w/w grawitacyjnych wentylacji wywiewnych.

Wkłady kominowe powinny posiadać przekrój odpowiadający obowiązującym przepisom Prawa Budowlanego i Polskiej Normie.

W związku z brakiem wolnych przewodów kominowych przylegających do pomieszczenia kuchni na II p do podłączenia gazowego kotła C.O należy odprowadzenie spalin z gazowego kotła C.O zaprojektować i wykonać zgodnie z projektem.

W pomieszczeniu, w którym zostanie podłączony kocioł C.O etażowy należy wykonać wentylację nawiewną o stałym dopływie powietrza do pomieszczenia.

Otwór nawiewny nie mniejszy jak 220 cm².

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

I Innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. Nr. 109 z dnia 22 czerwca 2010 r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla: **Dla osoby zlecającej wykonanie opinii**

1 egz. Dla **Zakładu Kominiarskiego w Łądku Zdroju**

Potwierdzenie odbioru opinii

.....
Data i podpis

UWAGA:


1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

KIEROWNIK ZAKŁADU
OPINIODAWCA
Rejonowy Mistrz Kominiarski

Mateusz Pawelec

(podpis i pieczęć
mistrza kominiarskiego)

Do ul. Rynek



1. Kocioł C.O etażowy parter

Podpis opiniodawcy:

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rejonowy ~~Mistrz~~ Kominiarski

Mateusz Pawelec