DVK ϕ 75, L = 2 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 6 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 7 m | DVK ϕ 75, L = 4 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 6 m | DVK ϕ 75, L = 7 m | DVK ϕ 75, L = 4 m | DVK ϕ 75, L = 2 m | DVK ϕ 75, L = 12 m

DVK ϕ 75, L = 2 m
DVK ϕ 75, L = 2 m
DVK ϕ 75, L = 10 m
DVK ϕ 75, L = 20 m
DVK ϕ 75, L = 8 m
DVK ϕ 75, L = 5 m
DVK ϕ 75, L = 5 m
DVK ϕ 75, L = 6 m
DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 5 m

RS ϕ 80, L = 8 m PRZECISK POD DROGĄ
2xDVK ϕ 75, L = 7 m
DVK ϕ 75, L = 12 m
2xRS ϕ 80, L = 7 m PRZECISK POD DROGĄ
DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 9 m
DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 5 m
DVK ϕ 75, L = 7 m
DVK ϕ 75, L = 8 m
DVK ϕ 75, L = 5 m
2xDVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 8 m
2xDVK ϕ 75, L = 8 m
2xDVK ϕ 75, L = 3 m
2xDVK ϕ 75, L = 3 m
2xDVK ϕ 75, L = 4 m
2xDVK ϕ 75, L = 4 m

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ
A.M. 483.111.0442; 483.111.0531; 483.111.0533

SKALA 1 : 500

POWIAT: KŁODZKI
MIASTO: LĄDEK ZDRÓJ
OBRĘB: STARY ZDRÓJ

DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 5 m | DVK ϕ 75, L = 5 m | DVK ϕ 75, L = 5 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 11 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 4 m | DVK ϕ 75, L = 6 m | DVK ϕ 75, L = 6 m | DVK ϕ 75, L = 16 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 3 m | DVK ϕ 75, L = 6 m | DVK ϕ 75, L = 14 m | DVK ϕ 75, L = 4 m | 2xDVK ϕ 75, L = 4 m | DVK ϕ 75, L = 4 m | DVK ϕ 75, L = 2 m | DVK ϕ 75, L = 2 m | DVK ϕ 75, L = 4 m | DVK ϕ 75, L = 3 m

NINIEJSZYM MAPA NADAJE SIĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH,
W ZAKRESIE OZNACZONYM LINIĄ PRZERYWANĄ.
WYKONAŁ:

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
ARKADIUSZ DRZEWIECKI
57-300 KŁODZKO, ul. Wolności 42
NIP 883-118-89-50 REGON 890386476

KERG : 084.02-026/2008 NR DZ. : 6789/2008

STAROSTA KŁODZKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku
Zmiana mapy zasadniczej zgodna z projektem
Data wpływu mapy do ODGiK 20.01.09
Data sprawdzenia mapy 20.01.09
Nr ewidencyjny operatu 084-02-26/08
Data przyjęcia operatu do zasobu 20.01.09
Podpis

ROBOTY KABLOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N SEP-E-004 (PN/E-05125) /LINIE KABLOWE oraz warunkami podanymi w uzgodnieniach przez właścicieli urządzeń podziemnych

- głębokość ułożenia kabla pod jezdnią - 1,2 m na pozostałym terenie 0,7 m ;
- słupy walcowe zbieżne 4 m, ze stali galwanizowanej, ocynkowaneogniowo, malowane proszkowo z tabliczką TB-1/TB-2 na fundamencie F-100 z rozstawem kotew 200x200 - typ SPS-4/2/ISLA (P0-1 - P0-63, P0-70 - P0-75, 69 szt.)
- słupy walcowe zbieżne 6 m, ze stali galwanizowanej, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo z tabliczką TB-1/TB-2 na fundamencie F-100 z rozstawem kotew 200x200 - typ SPS-6/2/ISLA (P0-64 - P0-69, P0-76 - P0-78, 9 szt.)
- oprawy ISLA 50W ze źródłem Master SON-T-PIA-Plus 50W (P0-1 - P0-63, P0-70 - P0-75, 69 szt.)
- oprawy ISLA 100W ze źródłem Master SON-T-PIA-Plus 100W (P0-64 - P0-69, P0-76 - P0-78, 9 szt.)

- kabel ziemny YAKXS 4 x 35 mm2 (dł. trasy ośw. 1 698 m , całkowita dł. kabla 1 938 mm)
- uziemienie wszystkich słupów wykonane pł. Zn/Fe 25 x 4 mm
- przeciski pod drogą RS ϕ 80 (22 m)
- przepusty rura DVK ϕ 75 (388 m)

- kanalizacja kablowa TP S.A
- rura gazowa Fi 150 mm czynna
- rura gazowa Fi 60 mm nieczynna

ZAKRES AKTUALIZACJI

ul. Juliusza Słowackiego
ul. Ogrodowa
ul. Zamkowa
ul. Ładowa
ul. Kościelna
ul. Przechodnia
ul. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Polanowskiego

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH	
57-300 KŁODZKO , KORYTÓW 5 MARIAN KUBAT	
Projekt :	Budowlany wykonawczy
Obiekt :	Oświetlenie Parku Zdrojowego im. Jana Pawła II
Adres :	Lądek Zdrój ul. Orla - Cieniste - pl.Mariański - Lipowa
Inwestor :	UMIG Lądek Zdrój, 57-540 Lądek Zdrój , Rynek 31 — Skala 1:500
Tytuł rysunku :	Plan zagospodarowania terenu - linia kablowa oświetlenia parkowego — Nr rys. 2
Projektował:	technik Marian Kubat — upr. UMN VI-6/3/115/89 — Podpis: — Data: 02.2009 r.
Sprawdził:	mgr inż. Waldemar Nowicki — upr. UMN VI-6/3/25/91 — Podpis: — Data: 02.2009 r.