DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 44 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 7 m
DVK ϕ 75, L = 18 m
DVK ϕ 75, L = 11 m
DVK ϕ 75, L = 10 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 63 m
DVK ϕ 75, L = 15 m
DVK ϕ 75, L = 12 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 24 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 12 m
DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 34 m
DVK ϕ 75, L = 28 m
DVK ϕ 75, L = 5 m

DVK ϕ 75, L = 28 m
DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 11 m
DVK ϕ 75, L = 6 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 6 m
DVK ϕ 75, L = 2 m
DVK ϕ 75, L = 5 m
. DVK ϕ 75, L = 14 m
DVK ϕ 75, L = 6 m
DVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 4 m

. DVK ϕ 75, L = 4 m
. DVK ϕ 75, L = 34 m
. DVK ϕ 75, L = 6 m
2xDVK ϕ 75, L = 4 m
DVK ϕ 75, L = 13 m
DVK ϕ 75, L = 8 m
DVK ϕ 75, L = 10 m
DVK ϕ 75, L = 3 m
DVK ϕ 75, L = 9 m
DVK ϕ 75, L = 5 m
DVK ϕ 75, L = 6 m
DVK ϕ 75, L = 12 m
DVK ϕ 75, L = 5 m
DVK ϕ 75, L = 5 m

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM LINIĄ PRZERYWANĄ MOŻE SŁUŻYĆ DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH UZGADNIANYCH PRZEZ ZUDP

województwo: dolnośląskie
powiat: kłodzki
miasto: Lądek Zdrój
obręb: Stary Zdrój
Dz. 103
UlWolności-Lipowa

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
skala 1 : 500

dla celów projektowych

Wykonał: Mariusz Hasek – geodeta uprawniony
upr. nr 14669 na podstawie mapy zasadniczej oraz
operatu ewidencji gruntów wpisanego do Powiatowego
Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego w Kłodzku

Arkusz mapy: 483.111.0442,0424,0513,0531

STAROSTA KŁODZKI
Powiatowy Zarząd Geodezyjno-Katastralny
w Kłodzku
Zatwierdzono dokument o treści zgodnej z projektem
Kłodzko, dnia 07.01.2005
Nr ewid. 07/05
Podpis upoważnionego pracownika
Kierownik Powiatowego Zarządu Geodezyjno-Katastralnego
w Kłodzku
mgr inż. Stanisław Wójtowicz
GŁÓWNY SPECJALISTA
Stanisław Wójtowicz

Aktualizację mapy wykonał
w miesiącu październik 2005r
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Geoinżynier
mgr inż. Mariusz Hasek
58-100 Świdnica, ul. Wodna 21
tel. 074 851 27 29, 603 503 551
NIP 884-161-80-21

w ramach zlecenia:
DZ 3673.05
KERG 084.02-031/05

OBWÓD NR 1 Cl=515 m
YAKOS 4x35 mm2

OBWÓD NR 2 L=629 m
YAKOS 4x35 mm2

OBWÓD NR 1 L=590 m
YAKOS 4x35 mm2

/ROBOTY KABLOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ
N SEP-E-004 (PN/E-05125) /LINIE KABLOWE
oraz warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych
- głębokość ułożenia kabla na całym terenie 0,5 m ;

- istniejące słupy oświetlenia parkowego - 61 szt.
- istniejące oprawy oświetlenia parkowego 70W - 69 szt.
- projektowany kabel ziemny YAKOS 4 x 35 mm2
dł. trasy odw. 1 734 m , całkowita dł. kabla 1 934 m
- uziemienie wszystkich słupów wykonane pł. Zn/Fe 25 x 4 mm
- przepusty rura DVK ϕ 75 (528 m)

- kabel ziemny telekomunikacyjny 23 WSZU-R
- kanalizacja kablowa TP S.A
- kabel ziemny TP S.A
- sieć gazowa
- sieć wodociągowa

ZEROWANIE

N
skala 1:500

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH			
57-300 KŁODZKO , KORYTÓW 5 MARIAN KUBAT			
Projekt :	Budowlany - wykonawczy		
Obiekt :	Pświetlenie Parku Zdrojowego 1000-lecia		
Adres :	Lądek Zdrój ul. Zwycięstawa - Wolności - Lipowa		
Inwestor	UMiG Lądek Zdrój 57-540 Ladek Zdrój , Rynek 31	Skala	1:500
Tytuł rysunku :	Plan zagospodarowania terenu - linia kablowa oświetlenia parkowego	Nr rys.	2
Projektował:	technik Marian Kubat Nr upr.UAN-V/1-6/3/15/85 Podpis:	Data	04.2009 r.
Sprawdził:	mgr inż. Waldemar Nowicki Nr upr.UAN-V/1-6/3/15/85 Podpis:	Data	04.2009 r.