



Każde z przyłączy wodociągowych należy zakończyć na działce zaślepką (złączką zaciskową).

Włączenia do wodociągu $\varnothing 160$ należy dokonać za pomocą nawierteł do rur polietylenowych (miękkich):
 a) $\varnothing 160 / 1''$ w punktach: C, D, E, F, G, H, I, J, L, Ł, N, O, P.
 b) $\varnothing 160 / 2''$ w punktach: A, B, K, M.

Projektowane przyłącza wodociągowe do działek nr 181, 182 i 183/9 należy zakończyć w pasie drogowym (dz. nr 211 i 183/8) tuż przy granicy z działkami nr 181, 182 i 183/9.

OBIEKT	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Słonecznym w Łądku-Zdroju	DATA 9.2016
TYTUŁ RYSUNKU	Profile przyłączy wodociągowych	SKALA 1:500/100
INWESTOR	Gmina Łądek-Zdrój ul. Rynek 31 57-540 Łądek-Zdrój	NR RYS. 5
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Irzyński Nr upr. UAN VI - 173/151/89	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zbigniew Wnęk Nr upr. NBGP V-7342/3/30/96	