


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

| NR | POMIESZCZENIE | POW. U.(m2) |
|---|---|---|
| 0.1 | MAGAZYN AP | 13,47 |
| 0.2 | HOL WEJŚCIOWY | 53,12 |
| 0.3 | SZATNIA DLA DZIECI | 56,94 |
| 0.4 | WĘZEŁCIEPLNY | 11,61 |
| 0.5 | WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4,42 |
| 0.6 | WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4,44 |
| 0.7 | POMIESZCZENIE SEKRETARIATU | 12,24 |
| 0.8 | MAGISTRAT KONSERWATORA | 9,95 |
| 0.9 | MAGAZYN SPRZĘTU OGRODOWEGO | 9,74 |
| 0.10 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 2,88 |
| 0.11 | SALA ODDZIAŁU ZIEMKA | 15,09 |
| 0.12 | KORYTARZ | 30,27 |
| 0.13 | KORYTARZ | 8,58 |
| 0.14 | KORYTARZ | 63,73 |
| 0.15 | MAGAZYN AP | 8,58 |
| 1.1 | SALA ODDZIAŁU SPORTOWA | 198,96 |
| 1.2 | MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO | 2,61 |
| 1.3 | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4,25 |
| 2.1 | MAGAZYN AP | 4,98 |
| 2.2 | MAGAZYN KUCHNI | 15,17 |
| 2.3 | MAGAZYN SPRZĄTAJĄCE | 5,67 |
| 2.4 | TOALETA PRACOWNIKÓW KUCHNI | 6,15 |
| 2.5 | KORYTARZ | 22,49 |
| 2.6 | PRZYGOTOWANIE WARZYW I JAJ | 8,54 |
| 2.7 | KUCHNIA | 19,87 |
| 2.8 | MYCIE NACZYŃ PODRĘCZNE | 5,56 |
| 2.9 | MYCIE NACZYŃ GŁÓWNE | 5,56 |
| 2.10 | PIONY NA MYCIE KSIĄŻKI | 4,69 |
| 2.11 | ZMYWALNIA | 5,47 |
| 3.1 | MAGAZYN AP | 1,71 |
| 3.2 | KORYTARZ | 15,67 |
| 3.3 | BIURO KIEROWNIKA ADM.-GOSP. | 10,06 |
| 3.4 | SALA ODDZIAŁU ZIELENI | 10,06 |
| 3.5 | BIURO DYREKTORA | 10,06 |
| 3.6 | POKÓJ ZAKŁ. TERAPEUTYCZNYCH | 10,02 |
| 3.7 | POKÓJ SOCJALNY PRACOWNIKÓW | 13,96 |
| 3.8 | SZATNIA PRACOWNIKÓW | 8,73 |
| 3.9 | TOALETA DLA PRACOWNIKÓW | 2,33 |
| 3.10 | TOALETA DLA PRACOWNIKÓW | 2,33 |
| 4.1 | SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO | 66,80 |
| 4.2 | TOALETA DLA DZIECI | 7,86 |
| 4.3 | MAGAZYN SPRZĘTU | 3,88 |
| 4.4 | SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO | 66,80 |
| 4.5 | TOALETA DLA DZIECI | 7,86 |
| 4.6 | MAGAZYN SPRZĘTU | 3,88 |
| 4.7 | SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO | 66,80 |
| 4.8 | TOALETA DLA DZIECI | 7,86 |
| 4.9 | MAGAZYN SPRZĘTU | 3,88 |
| 4.10 | SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO | 66,80 |
| 4.11 | TOALETA DLA DZIECI | 7,86 |
| 4.12 | MAGAZYN SPRZĘTU | 3,88 |
| 4.13 | SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO | 66,80 |
| 4.14 | TOALETA DLA DZIECI | 7,86 |
| 4.15 | MAGAZYN SPRZĘTU | 3,88 |
| 4.16 | SALA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO | 66,80 |
| 4.17 | TOALETA DLA DZIECI | 7,86 |
| 4.18 | MAGAZYN SPRZĘTU | 3,88 |
| 4.19 | SALA ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO | 36,38 |
| 4.20 | SALA ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO | 40,28 |
| 4.21 | TOALETA DLA DZIECI | 8,67 |
| 4.22 | MAGAZYN SPRZĘTU | 6,19 |

OZNACZENIA

| | |
|---|---|
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, P30 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 0,3m ppt, w pomieszczeniach suchych |
| | Gniazdo wtykowe podwójne 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 0,3m ppt, w pomieszczeniach suchych |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 0,3m ppt, w pomieszczeniach mokrych |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach suchych |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP44, 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach suchych |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP44, 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach mokrych |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP20 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach suchych |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP20 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach mokrych |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach suchych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach mokrych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP44, 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach suchych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP44, 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach mokrych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP20 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach suchych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe 400V, 3P+N+Z, IP20 5x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach mokrych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe podwójne 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach suchych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe podwójne 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 1,4m ppt, w pomieszczeniach mokrych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 2,2m ppt, w pomieszczeniach suchych |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 2,2m ppt, w pomieszczeniach mokrych |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 2,2m ppt, w pomieszczeniach suchych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 2,2m ppt, w pomieszczeniach mokrych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe podwójne 230V, IP44, 2x2P+Z, 16A, wysokość montażu 2,2m ppt, w pomieszczeniach suchych, sterowane z łącznika krzyżowego |
| | Gniazdo wtykowe podwójne