


POMPOWNI A



OPRAWA FLUORESCENCYJNA 2x36W; IP65 Z KŁOSZEM POLIWĘGLANOWYM



PRZEKRÓJ A–A



Gniazdo wtykowe 230V, 1P,N+Z, IP MIN.67



łącznik 10A, IP56,



główny projektant:

GÓRECKI

główny projektant  
pracownia elektryczna  
53-112 Wrocław  
+48 502 520 840  
www.gorecki-arch.pl

DE

DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK  
RYNEK 13 23-100 Bychawa  
tel.: +48 500 162 555  
e-mail: szczepan.dejnek@gmail.com  
NIP: 71916980-03 REGON: 080242853

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM  
ŻŁOBKOWYM WRAZ Z AGROGACJĄ I UZBROJENIEM  
TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW  
WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA  
ŁĄDEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor			
GMINA ŁĄDEK-ZDRÓJ			
RYNEK 31			
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ			

projektant	branża	podpis
mgr inż. arch. Jacek Przybyś	elektryczna	
nr upr. 105/005/05		
sprowadzający	branża	podpis
mgr inż. arch. Jacek Przybyś	elektryczna	
nr upr. 105/005/05		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Rysunek: INSTALACJE ELEKTRYCZNE W POMPOWNI	Skala: %	
Rysunek nr: E-015	Data: LIPiec 2015	