

- ROBOTY KABLOWE WYKONANE ZGODNIE Z NORMA N SEP-E-004 (PN/E-05125) / LINIE KABLOWE**
 oraz warunkami podanymi przez ZDP w Koszcu
 - głębokość ułożenia kabla pod jezdnią i przy jezdni - 1,0 m
 na pozostałym terenie 0,7 m ;
 - odległość od krawędzi jezdni 1,2 m
- słupki okrągłe stalowe ocynkowane 8 m z wysięgnikiem od PO-1 do PO-95 (95 szt.)
 - oprawy sodowe 100 W , od PO-1 do PO-95 (95 szt.)
 - kabel ziemny VAOOS 4 x 35 mm² (ok. trasy okm. 4 014 m , całkowita dł. kabla 4 328 mm)
 - uziemienie wszystkich słupków wykonane pl. ZIV/Fe 25 x 4 mm

ZEROWANIE

- linia napowietrzna TP SA
- linia kablowa TP SA
- sieć wodociągowa wiejska w zarządzie Sołectwa
- sieć kanalizacyjna wiejska w zarządzie Sołectwa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
 skala 1:1000
 woj. dolnośląskie
 powiat: kłodzki
 gmina: Łądek Zdrój
 obręb: Konradów
 godło mapy: 483.113.061
 Nr Dc: 6200/2007
 Nr KERG: 085.03.008/2007

Mapa niniejsza może służyć do opracowywania projektów technicznych uzgodnionych przez ZUDP
 Zakres opracowania oznaczono przerywaną linią

PROJEKTOWANY KABEL ZIEMNY
 TYP VAOOS 4 X 35 mm²
 OBWOD NR 1 Z S01

DKM 1/3 L=5m

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
57-300 KŁODZKO , KORTYÓW 5 MARJAŃ KUBAT

Projekt :	Budowlany wykonawczy
Objekt :	Oświetlenie drogowe
Adres :	Konradów , Gmina Łądek Zdrój
Inwestor :	UMiG Łądek Zdrój , Rynek 31
Tytuł rysunku :	Plan zagospodarowania terenu
Projektował :	mgr inż. Waldemar Nowicki
SProwdził :	

Skala:	1:1000
Nr rys.:	2
Podpis:	
Wzrost:	183cm
Podpis:	
Wzrost:	183cm

