

„Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów”

:

Lądek Zdrój, dnia 2010-08-16.

IF 401 – 7044/K-1/2010

Przetarg nieograniczony - „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów”

## WYJAŚNIENIA

**1. Czy Zamawiający uzna referencje polegające na oświetleniu terenów zewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów sportowych o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) ?**

Zgodnie z pkt IV 2.2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający postawił warunek, że Wykonawca winien wykazać, że zrealizował minimum 2 (dwa) zadania w zakresie budowy, i/lub przebudowy, i/lub remontu oświetlenia drogowego lub parkowego i o wartości minimum 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto dla każdego zadania. Warunek ten jest jednoznaczny.

**2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału, np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym ?**

Nie.

**3. Proszę o sprecyzowanie jakie słupy mają być w zamówieniu. Słup 7 m czy 8 m ? W opisie jest napisane, że ma być 8 m a wszędzie w przedmiarach jest 7 m.**

Wysokość słupów winna być 8 m – zgodna z projektem budowlanym.