

IF 401 – 4130/ORLIK/2/2010

WYJAŚNIENIA

**przetarg nieograniczony na
„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”
wraz z budynkiem zaplecza socjalnego w Lądku Zdroju przy ul. Polnej”**

Zamawiający koryguje udzieloną odpowiedź na zapytanie nr 4 w wyjaśnieniu z dnia 17 maja 2010 r.:

4. Zapytanie:

W projekcie architektoniczno-budowlanym widnieje zapis, że boisko do piłki nożnej musi być wypełnione granulatem termoplastycznym typu TPO. Czy Zamawiający zmodyfikuje opis i dostosuje go do SIWZ dla danego postępowania gdzie zapisano: „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium, np. Labosport” ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w projekcie architektoniczno-budowlanym w części „Nawierzchnia do piłki nożnej”, tzn.:

- jest: „Trawa syntetyczna (wysokość włókna min. 60 mm) wypełnienie z granulatu termoplastycznego typu TPO, kolor zielony, nieregularny, bezzapachowy”.

- powinno być: „Trawa syntetyczna (wysokość włókna min. 60 mm) wypełnienie trawy zgodne z badaniem specjalistycznym laboratorium, np. Labosport”.

Zmodyfikowany zapis zgodny jest z SIWZ .