



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lądek Zdrój, dnia 2011-03-28.

IF.7013.16.1.2011.401/P-8/

WYJAŚNIENIA

przetarg nieograniczony na:

**„Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Łądku Zdroju:
- przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej,
- oświetlenie parkowe,
- zieleń parkowa,
- elementy małej architektury”**

dot. zapytań z dnia 24 marca 2011 r. (data wpływu: 25 marca 2011 r., godz. 15.14)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pkt VI ust. 1, lit. „b” SIWZ Zamawiający odpowiada na następujące złożone zapytania:

1. Zapytanie:

W przedmiarze robót brak wymiarów dotyczących obrzeży kamiennych oraz rodzaju faktury powierzchni.

Odpowiedź:

1.1. Zgodnie z SIWZ - pkt XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ust. 1, lit. „d” podstawę wyceny stanowią:

a/. przedmiary robót – przy czym przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i mogą nie uwzględniać wszystkich wymaganych do wykonania przez Zamawiającego robót; na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wszelkich wymagań Zamawiającego, istniejących uwarunkowań, norm techniczno-jakościowych i wszelkich kosztów podstawowych oraz dodatkowych dla pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia za ustaloną w ofercie cenę ryczałtową;

b/. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, precyzujące zakres prac podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz wymagania jakościowe związane z wykonywaniem robót zapisanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, jak również opis przedmiotu zamówienia określony w rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.2. Dane dot. oporników kamiennych zawarte są w STWiOR – branża drogowa oraz w dokumentacji projektowej – rysunki nr 2, 3, 4, 5;

2. Zapytanie:

Proszę o ustalenie kolorów dla kostki betonowej typu STAROBRUK dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót oraz rodzaju faktury nawierzchni.

Odpowiedź:

2.1. Kolorystyka kostki betonowej typu STAROBRUK została podana w dokumentacji projektowej – rysunki:

a/. nr 2 – projekt zagospodarowania terenu,

b/. nr 3 – sposób układania i rodzaj kostek nawierzchni ciągów pieszych,

c/. nr 4 – sposób układania i rodzaj kostek nawierzchni ciągów pieszych,

d/. nr 5 – sposób układania i rodzaj kostek nawierzchni ciągów pieszych.

2.2. Na projekcie zagospodarowania terenu obszar zainwestowania podzielono na etapy o nr: 1, 1A, 2, 3. Każdy z etapów został szczegółowo opisany.

2.3. Na podstawie dokumentacji projektowej wykonany został przedmiar robót – również z podziałem na poszczególne etapy. Zamawiający uważa, że wymienione opracowania jednoznacznie ustalają kolorystykę dla kostki betonowej POLBRUK.

3. Zapytanie:

Zamawiający w SIWZ dział IV pk.2.4 wymaga od osób pełniących funkcję Kierownika Budowy Oraz Kierowników Robót oprócz uprawnień w specjalności drogowej, elektrycznej i zieleni spełnienia wymagań określonych w §8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004. W myśl ustawowego rozporządzenia wymagania te dotyczą osoby sprawującej funkcję Kierownika robót związanych z zielenią. Wobec tego wymagania stawiane dla osób pełniących pozostałe funkcje Kierownicze są nieuzasadnione.

Odpowiedź:

3.1. Zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

Robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

W związku z powyższym Kierownik Budowy winien spełniać w/w warunek.

3.2. Zgodnie z § 8 ust.3 w/w rozporządzenia pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej mogą kierować osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków.

W związku z powyższym Kierownik Robót z zakresu zieleni winien spełniać w/w warunek.

3.3. Zgodnie z § 8 ust. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 3, mogą być prowadzone przez osoby, które posiadają średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków.

W związku z powyższym osoby wykonujące prace z zakresu zieleni winni spełniać w/w warunek

3.4. W związku z powyższym Zamawiający koryguje zapis w SIWZ - pkt IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, ust. 2 pkt 2.4. lit. „c” (w części: [...] Uwaga ! [...]), który otrzymuje następujące brzmienie:

[...]

„Uwaga ! Wymagane jest również, aby pozostałe osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (wymienione w pkt 2.4. lit. „b”, „c” – dot. Kierownika Robót zieleni) , spełniały wymagania określone w § 8 ust.4 wyżej cytowanego Rozporządzenia”.

[...]

Przygotowali:

1. Sebastian Łukasiewicz (Inspektor ds. obsługi prawnej)
2. Dariusz Gworys (Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji komunalnych)
3. Mariusz Krynicki (Inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa)

Lądek Zdrój, dnia 2011-03-28.

IF.7013.16.1.2011.401/P-8/

WYJAŚNIENIA

przetarg nieograniczony na:

- „Rewitalizacja Parku 1000-lecia w Lądku Zdroju:
- przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej,
- oświetlenie parkowe,
- zieleń parkowa,
- elementy małej architektury”**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pkt VI ust. 1, lit. „c” SIWZ Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ:

1. Pkt II. Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.4.5. – Zamawiający rezygnuje z nasadzeń 9 szt. krzewów gatunku „Magnolia” na terenie oznakowanym „A” w części centralnej;
2. Pkt II. Opis przedmiotu zamówienia - ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.4.5. otrzymuje następujące brzmienie:
„1.3.4.5. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy posadzić w grupie krzewy gatunku: Magnolia 'George Henry Kern' (3szt.) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5 l, krzewy wysokości min.1,2 m Magnolia Siebolda (3szt.) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 10 l, krzewy wysokości min.1,5 m, Magnolia 'Nigra' (3szt.) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5 l, krzewy wysokości min.1,2 m”;
3. W projekcie umowy - § 2 ust. 1 pkt 1.3. pakt 1.3.4.5. otrzymuje następujące brzmienie:
„w miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy posadzić w grupie krzewy gatunku: Magnolia 'George Henry Kern' (3szt.) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5 l, krzewy wysokości min.1,2 m Magnolia Siebolda (3szt.) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 10 l, krzewy wysokości min.1,5 m, Magnolia 'Nigra' (3szt.) – materiał nasadzeniowy: pojemniki 7,5 l, krzewy wysokości min.1,2 m”;

W prawym dolnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz Lądka Zdroju, mgr inż. Kazimierz
Szkudlarek, podpis nieczytelny.