LEGENDA

K – pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

1. Pion kanalizacji sanitarnej zakończyć wywiewką wyprowadzoną ponad dach.
2. Wszystkie rurociągi grzejni typu C wyrzutnie powietrza oraz kanały wentylacyjne typu BK, do dachów dociepli, zaizolować.

Wyrzutnia dachowa ø125 V=100m3/h

Wyrzutnia dachowa ø160 V=180m3/h

Wyrzutnia dachowa ø160 V=200m3/h

Wyrzutnia dachowa ø100 V=40m3/h

Wyrzutnia dachowa ø125 V=140m3/h

Wyrzutnia dachowa 300x630 V=1900m3/h

Wyrzutnia dachowa ø100 V=30m3/h

Wyrzutnia dachowa ø100 V=30m3/h

Wyrzutnia dachowa ø200 V=760m3/h

Wyrzutnia dachowa 400x630 V=3300m3/h

GORECKI

DE

OBIEKT:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU DZIAŁKI NUMER EWIDENCYJNY 1/2 OBRĘB 0002 PRZY UL. POMORSKIM WE LĘDZIE (DAWNEJ UL. POMORSKIEJ WE WŁADYSŁAWOWIE) NA DZ. NR. 282, 284, 285/1,11, 285/12, OBR. 10480, MIASTO LĘDZIE

GMINA LĘDZIE – OBSZAR WIEJSKI 31 KM LĘDZIE-ZDABIŚ

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Dominik Gawlas nr upr. 36/96/Łódź	BRANŻA: architektura	PODPIS:
mgr inż. Weronika Pawlowska nr upr. 252/96/Łódź	sanitarna	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Grzegorz Tacek nr upr. 1/2001/Łódź	BRANŻA: architektura	PODPIS:
mgr inż. Weronika Pawlowska nr upr. 252/96/Łódź	sanitarna	

RYSUNEK: WENTYLACJA

TYTUŁ: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMA. CZĘŚĆ RZUT PIĘTRA

SKALA: 1:50

FORMAT: A0

NUMER: ZKP-PW-WE-06