

IF 401 – 4130/SP1/2/2010

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku Zdroju przy ul. Kościelnej**

WYJAŚNIENIE

1. Czy nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii EPDM (zgodnie z SIWZ) czy w technologii natryskowej (zgodnie z projektem i przedmiarem) ?

Zamawiający koryguje błąd jaki został zapisany w SIWZ – nawierzchnia boiska winna być wykonana zgodnie z projektem budowlanym jako warstwa poliuretanowa natryskowa z domieszką granulatu EPDM o gr. 13 mm (patrz: **projekt budowlany – Opis poszczególnych elementów, wytyczne budowlane – 1. Boisko wielofunkcyjne**).

2. Jaka ma być podbudowa boiska ? Nieprzepuszczalna – zgodnie z zapisami SIWZ czy przepuszczalna z wykorzystaniem warstwy elastycznej ET pod nawierzchnię poliuretanową – zgodnie z przedmiarem i projektem ?

Zamawiający koryguje błąd jaki został zapisany w SIWZ – jako warstwę nośną zaprojektowano pozostawienie istniejącego boiska asfaltowego; na warstwie tej należy wykonać wodoprzepuszczalną warstwę nośną nawierzchni projektowanej składającą się z mieszanki granulatu gumowego i żwiru spojonego lepiszczem poliuretanowym (patrz: **projekt budowlany – Opis poszczególnych elementów, wytyczne budowlane – 1. Boisko wielofunkcyjne**).

3. Czy inwestor dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania na miesiące wiosenne 2011 roku w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy – niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. Pragniemy nadmienić, że wykonanie nawierzchni poliuretanowej może nastąpić wyłącznie przy temperaturze stałej powyżej 10 stopni C oraz przy odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nawierzchni w temperaturze poniżej 10 stopni C może spowodować uszkodzenie nawierzchni. Chcąc wykonać zamówienie zgodnie z wytycznymi producenta komponentów, jak również mając na uwadze okres gwarancji na wykonaną nawierzchnię prosimy o uwzględnienie powyższego zapytania.

Zarówno w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym z dnia 18 sierpnia 2010 r. (pkt 19 – uwagi) jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział 20 – Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego) Zamawiający określił okoliczności przewidujące możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Wnioskowany przypadek będzie rozpatrywany przez Zamawiającego w sposób indywidualny.

Kazimierz Szkudlarek
Burmistrz
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Łądka Zdroju
(Kierownik jednostki)